



МЧС РОССИИ

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской области

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

**ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКОМУ РАЙОНУ**

ул. Ленина, 30, сл. Родионово-Несветайская, Ростовская область, 346580

Телефон: (86340) 30-6-46, факс (86340) 30-4-30, E-mail: 73gpn_rnd@mail.ru

«Единый «телефон доверия» (863)239-99-99

Предписание № 61/116

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
детский сад «Ромашка»

во исполнение распоряжения о проведении плановой выездной проверки, выданного начальником ОНД по Родионово-Несветайскому району майором внутренней службы Русановым Дмитрием Николаевичем от 25 февраля 2019 № 6, в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч. 00 мин. "13" марта 2019 г. по 13 ч. 00 мин. "29" марта 2019 г. проведена плановая выездная проверка МБДОУ детский сад «Ромашка» по адресу: Ростовская область, Родионово-Несветайский район, х. Выдел, ул. Молодёжная, 2 «а».

Должностные лица, проводившие проверку:

Дознаватель ОНДиПР по Родионово-Несветайскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Ростовской области - государственный инспектор Родионово-Несветайского района по пожарному надзору лейтенант внутренней службы Гусев Иван Андреевич
совместно с: заведующим МБДОУ Гоптарёвой Н.В.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Специальный журнал учета наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения ведется с нарушением сроков технического обслуживания огнетушителей, установленных заводом-изготовителем	Правила противопожарного режима РФ, п.478 «Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в специальном журнале произвольной формы.»	29.03.2019г	
2	Ковры и ковровые дорожки на путях эвакуации не прикреплены надёжно к полу	Правила противопожарного режима в РФ, п. 39. «Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объектах защиты с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации должны надёжно	01.06.2019г	

		крепиться к полу»		
3	Руководитель организации не обеспечивает исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей	Правила противопожарного режима РФ, п.478 «Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в специальном журнале произвольной формы.»	29.03.2019г	
4	Помещение вентиляционной камеры используется для хранения мебели и бытовых предметов	Правила противопожарного режима РФ, п.23. На объектах защиты запрещается: «б» использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;	01.06.2019г	
5	Не установлена бочка для хранения воды, рядом с пожарным щитом	Правила противопожарного режима в РФ, п. 483 «Бочки для хранения воды, устанавливаемые рядом с пожарным щитом, должны иметь объем не менее 0,2 куб. метра и комплектоваться ведрами. Ящики для песка должны иметь объем 0,5 куб. метра и комплектоваться совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков.»	01.06.2019г	

Установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Дознаватель ОНДиПР по Родионово-Несветайскому району
УНД ГУ МЧС России по Ростовской области
лейтенант внутренней службы Гусев Иван Андреевич

«19» марта 2019 г.



(Handwritten signature)
(подпись)

Предписание для исполнения получил(а):

(Handwritten signature)
(подпись)

и.о. заведующего Тонгарева И.В.
(должность, фамилия, инициалы)

«20» марта 2019 г.