



МЧС РОССИИ

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской области

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

**ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКОМУ РАЙОНУ**

ул. Ленина, 30, сл. Родионово-Несветайская, Ростовская область, 346580
Телефон: (86340) 30-6-46, факс (86340) 30-4-30, E-mail: 73gpn_rnd@mail.ru
«Единый «телефон доверия» (863)239-99-99

Предписание № 14/1/11

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад «Ромашка»**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения о проведении плановой выездной проверки, выданного начальником ОНДиПР по Родионово-Несветайскому району майором внутренней службы Русановым Дмитрием Николаевичем от 30 июня 2017 № 14, в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. "20" июля 2017 г. по 13 ч. 00 мин. "03" августа 2017 г. проведена плановая выездная проверка МБДОУ детский сад «Ромашка» по адресу: Ростовская область, Родионово-Несветайский район, х. Выдел, ул. Молодежная, 2 «а».

Должностные лица, проводившие проверку:

Начальник ОНДиПР по Родионово-Несветайскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Ростовской области – главный государственный инспектор Родионово-Несветайского района по пожарному надзору майор внутренней службы Русанов Дмитрий Николаевич в присутствии заведующей МБДОУ Гоптарёвой Н.В.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Не проведено обучение руководителя мерам пожарной безопасности в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности	Правила противопожарного режима в РФ, п. 3, абзац 3 «Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности»	31.08.2017г	
2	Не во всех административных и общественных помещениях обеспечено наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны	Правила противопожарного режима в РФ, п. 6: «В складских, производственных, административных и общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических	31.08.2017г	

		установок руководитель организации обеспечивает наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны»		
3	Для помещений производственного и складского назначения не определена категория взрывоопасной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Правила противопожарного режима в РФ, п. 20 «Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"»	31.10.2017г	
4	На дверях помещений производственного и складского назначения отсутствует обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	Правила противопожарного режима в РФ, п. 20 «Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"»	15.11.2017г	
5	Под лестничными маршами и на лестничных площадках хранятся вещи, мебель и другие горючие материалы	Правила противопожарного режима в РФ, п. 23 «к»: «На объектах запрещается: ...хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы»	03.08.2017г	
6	В остеклении дверей и фрамуг лестничных клеток армированное стекло заменено на обычное	Правила противопожарного режима в РФ, п. 36 «е»: «Запрещается: е) заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг»	31.12.2017г	
7	В электрощитовой складированы горючие вещества и материалы	Правила противопожарного режима в РФ, п. 42 «в»: «Запрещается: эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника»	31.08.2017г	
8	Помещения МБДОУ в местах, служащих для эвакуации людей не оборудованы аварийным эвакуационным освещением	Правила противопожарного режима в РФ, п. 43, абзац 2: «Руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы. Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при	31.07.2017г	

		прекращении электропитания рабочего освещения»		
9	Допущен факт сжигания отходов в месте, находящемся на расстоянии менее 50 метров от объектов	Правила противопожарного режима в РФ, п. 77, абзац 2: «Не допускается сжигать отходы и тару в местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров от объектов»	03.08.2017г	

Установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;


лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:


Начальник ОНДиПР по
Родионово-Несветайскому району
УНДиПР ГУ МЧС России по Ростовской области
майор внутренней службы Русанов Д.Н.

«03» августа 20 17 г.



(подпись)
М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил(а):



(подпись)

«03» августа 20 17 г.

и.о. заведующего Толтарева Г.В.

(должность, фамилия, инициалы)